

STEIGERS ALMECO NV
HOEFSTRAAT 197
1770 LIEDEKERKE
Tel : +32(0)9/3777585
Fax : +32(0)9/3782364
OndernemingsNr: BE 0480.318.759
VergunningsNr: 04.23.01

STEIGER GEREED (vrijgave document steiger)

DATUM	KLANT	PAGINA
18/11/2010	101403	

Op bovenvermelde datum plaatste Steigers Almeco NV in opdracht van de hierna vermelde klant een steiger volgens de hierna vermelde omschrijving op het hiernavermelde adres. De steiger werd opgebouwd volgens de voorschriften van de fabrikant. Deze steiger kan, rekening houdend met de hierna volgende instructies, in dienst genomen worden.

Werkadres : WOLFPUTSTRAAT 3 OOSTAKKER

Opdrachtgever : SERGIA MEULEMAN

TEL : 0498/470028

FAX :

Omschrijving uitgevoerde werken

Klasse 3 steiger aan voorgevel(s) voor gevelwerken. Hoogste vloer maximaal 2m onder goot.

Klasse 3 steiger aan linker zijgevel(s) voor gevelwerken. Hoogste vloer maximaal 2m onder goot.

INSTRUCTIES

De hierbovengenoemde klant van Steigers Almeco NV, zal conform de vigerende wetgeving een deskundig persoon aanstellen, die instaat voor de verplichte visuele inspectie zoals omschreven in deze wetgeving.

Alle vastgestelde onvolkomendheden leiden ertoe dat deze persoon het gebruik van de steiger verbiedt, tot dat de onvolkomendheden al dan niet door tussenkomst van de steigerbouwer, verholpen werden.

De hierboven genoemde klant van Steigers Almeco NV, zal, conform de vigerende wetgeving, aan alle gebruikers van de steiger de nodige gebruiksinstructies bezorgen. Hierna vindt u een niet-limitatieve lijst van basis instructies :

- * controleer of elke gebruiker weet voor welk doel de steiger gemonteerd werd en welke maximale belasting de steiger kan verdragen
- * controleer of elke gebruiker weet welke de gevolgen kunnen zijn van het ongeoorloofd wijzigen van de steigerstructuur of het wegnemen van componenten
- * controleer op regelmatige tijdstippen of de steiger niet aangepast werd en of er geen onderdelen verwijderd werden of verkeerd teruggeplaatst werden
- * zorg voor een veilige toegangsweg tot de steiger
- * overlaad de steiger niet - gebruik specifiek ontworpen laadtorens- controleer of de vorkliftbestuurders en/of kraanmannen de maximaal toegelaten belasting kennen
- * verankeringen mogen NOOIT verwijderd en/of losgezet worden, gebruik voor het afnetten max. 50 % dichte netten.
- * verwijder de netten of rol ze op indien er rukwinden of storm aangekondigd wordt.
- * luikjes van laddervloeren dienen steeds gesloten te worden
- * de steiger dient dagelijks opgekuist te worden - alle brokstukken - materiaal ed verwijderen
- * bij twijfel ivm stabiliteit en/of bij problemen, verwittig ONMIDDELIJK de steigerbouwer.

STEIGER KLASSES

- Klasse 1 : gelijkmatige belasting : 0.75 kN/m² - geconcentreerde last op 0.5 m² : 1.5 kN
- Klasse 2 : gelijkmatige belasting : 1.50 kN/m² - geconcentreerde last op 0.5 m² : 1.5 kN
- Klasse 3 : gelijkmatige belasting : 2.00 kN/m² - geconcentreerde last op 0.5 m² : 1.5 kN
- Klasse 4 : gelijkmatige belasting : 3.00 kN/m² - geconcentreerde last op 0.5 m² : 3.0 kN
- Klasse 5 : gelijkmatige belasting : 4.50 kN/m² - geconcentreerde last op 0.5 m² : 3.0 kN
- Klasse 6 : gelijkmatige belasting : 6.00 kN/m² - geconcentreerde last op 0.5 m² : 3.0 kN